



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30 электронная почта tond-s.log@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 187/3

(первая цифра номера решения о проведении контроля (назорное) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

Детский сад №22 (МАДОУ №22), ИНН 6605006418, юридический адрес: 623509

Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Молодежная, 8А.

в лице Но Заведующей

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (назорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора городского округа

Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокшина М.А. № 187

от «25» ноября 2021 года.

в период с «30» ноября 2021г., с 13 час. 00 мин. по «02» декабря 2021 г., до 14 час. 00 мин.

Начальником ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

России по Свердловской области, майором внутренней службы Прокшиным М.А.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановое контрольное (назорное) мероприятие

(контрольное (назорное) мероприятие)


в ходе, которого присутствовали представители контролируемого лица: Но Заведующей

МАДОУ № 22 Белоглазова Ольга Валентиновна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (назорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	1. Двери эвакуационных выходов из помещений музея и помещения подготовительной группы №4 открываются не по ходу эвакуации	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 89; СП.1.13130.2020 п. 4.2.22.	01.11.2022 года	
2.	2. Помещение склада не отделены от общих коридоров противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст. 88 части 1-3, СП 4.13130.2013 изм. Приложение № 1 п. 5.2.6 п. 5.1.2.	01.11.2022 года	
3.	3. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в постажные коридоры и на лестничные клетки не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст. 89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 5.2.3.	01.11.2022 года	
4.	4. Помещения пищеблока не отделены от общего коридора противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарными второго типа).	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.11.2022 года	



(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

Заведующая МАДЛУ № 22
Белоглазова Ольга Валентиновна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

майор внутренней службы Прокин М.А.
Свердловской области.

УНД и ПР ГУ МЧС России по

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович

контроле (надзоре) порядке.

на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном
При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право
обязательных требований пожарной безопасности.

на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению
Предложенные мероприятия выявляются обязательными для контролируемых лиц,

5	Выходы из коридоров первого этажа на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	<p>Основание: Правила противопожарного режима в РФ, (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479). П. 23 и 24. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. Свода правил 1.13130.2020 п. 4.4.6.</p>	01.11.2022 года	
		<p>пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст. 88 часть 1-3. СП 1.13130.2020 п. 5.1.2; п. 5.5.2.</p>		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 313610560361790834405897087696873934965033578841

Владелец Белоглазова Ольга Валентиновна

Действителен с 15.01.2024 по 14.01.2025